

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий **18.01.2022 № 43220061000201566425**

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Кировская обл., г. Киров, ул. Маклина, 65; тел. (8332)54-68-33, gu@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Малмыжского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Малмыж, ул. Свободы, 28, тел. (83347)2-00-56, ondprm@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

г. Малмыж, ул. Свободы, 28

(место вынесения предостережения)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований от 18 января 2022 г. № 1

1. Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа №2 г. Малмыжа Кировской области (ИНН 4317004280)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

нарушения требований пожарной безопасности в части отсутствия второго эвакуационного выхода с первого этажа эксплуатируемой части школы, неактуальность планов эвакуации, расположенных на первом и втором этаже школы, по адресу: г. Малмыж, ул. Карла-Маркса, д. 7.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 г. Малмыжа Кировской области.

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований: отсутствует второй эвакуационный выход с первого этажа эксплуатируемой части школы, расположенной по адресу: г. Малмыж, ул. Карла-Маркса, д. 7, чем

нарушены ст. 89 Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, пункт 4.2.9. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Планы эвакуации, расположенные на первом и втором этаже школы, по адресу: г. Малмыж, ул. Карла-Маркса, д. 7. неактуальны, чем нарушены требования п.5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2020 №1479, п. 6.2.2. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля.

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:

1. Принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований пожарной безопасности, установленных статьёй 89 Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, пунктом 4.2.9. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», пунктом 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2020 №1479, пунктом 6.2.2. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля.

Направить уведомление об исполнении предостережения в срок до 01.04.2022 в ОНДПР Малмыжского района по адресу: г. Малмыж, ул. Свободы, 28, тел. (83347)2-00-56, ondprm@mail.ru

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением «О федеральном государственном пожарном надзоре» (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290).

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Старший инспектор ОНДПР Малмыжского района
УНДПР Главного управления МЧС России по
Кировской области –
государственный инспектор Малмыжского района по
пожарному надзору Шишкин Д.А.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя
органа государственного контроля (надзора))



(подпись)

Старший инспектор ОНДПР Малмыжского района УНДПР Главного управления МЧС России
Кировской области – государственный инспектор Малмыжского района по пожарному надзору
Шишкин Дмитрий Андреевич, тел. (83347) 2-00-56; ondprm@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения,
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале
Отправлено в электронном виде на эл. почту: malmyzh_school2@mail.ru